

ELEKTRICKÝ PRÍVOD PRE PLOŠINY PRE IMOBILNÉ OSOBY S NOSNOSŤOU DO 250KG ZVISLÉ

www.vytahyaplosiny.sk

Pred montážou plošiny musí odberateľ zabezpečiť elektrický prívod a jeho revíziu pre plošinu. Elektrický prívod obsahuje:

1. Elektrický prívod pre plošinu 3x400 V, päťžilová sústava
 - kábel CYKY 5 C x 2,5
 - 3 fázový hlavný vypínač s uzamykateľnou vypnutou polohou
 - 3 fázový istič 6A – motorový (napr. B3/10A)
štvorpólové vypínanie
 - 3 fázová prúdový chránič – 0,03A (napr. FIF 25/4/0,03)
2. Elektrický prívod zásuvkový pre plošinu 230 V, trojžilová sústava
 - kábel CYKY 3C x 2,5
 - 1 fázový istič 10A
 - Stačí zásuvka do 5 m
3. Elektrický prívod svetelný pre plošinu 230 V, trojžilová sústava
 - kábel CYKY 3C X 1,5
 - 1 fázový istič 6A
 - (Nezávislý prívod od iného ističa, ako od plošiny.)

Ak je miesto plošiny dostatočne osvetlené stávajúcim osvetlením, bod 3 nie je potrebný.

Poloha a dĺžka elektrických káblov bude dohodnutá spoločne medzi dodávateľom a odberateľom podľa konkrétnych podmienok umiestnenia plošiny.

Pri umiestnení plošiny u súkromnej osoby vyžaduje dodávateľ realizáciu elektrického prívodu len podľa bodu č.1.

Vyhotovenie elektrického prívodu a osadenie prístrojov si objednajete u elektromontážnej firmy. Súčasne si zabezpečte revíziu el. prívodu a kópiu protokolu z revízie nám zašlite. Je povinnou súčasťou dokumentácie plošiny.

Vyhotovenie elektrického prívodu je odberateľ povinný nahlásiť dodávateľovi min. 5 dní pred dohodnutým termínom montáže. V prípade nesprávneho alebo neúplného elektrického prívodu budú vzniknuté viacnásobné účtované odberateľovi po montáži.

Odberateľ dodá SPIG-u kópie:

- Protokol o určení vonkajších vplyvov (je súčasťou projektovej dokumentácie každého objektu)
- Protokol o revízii elektrického prívodu k plošine, (stačí vybrať z revízie el. inštalácie objektu kópia titulnej strany a list revízie el. prívodu)

Pokiaľ si odberateľ nevie zabezpečiť elektrický prívod, môže ho na základe dodatku k zmluve zabezpečiť dodávateľ. Cena bude stanovená pri ohľadke a posúdení podmienok realizácie elektrického prívodu.

www.vytahyaplosiny.sk

ELEKTRICKÝ PRÍVOD PRE PLOŠINY PRE IMOBILNÉ OSOBY S NOSNOSŤOU DO 1000 KG ZVISLÉ

www.vytahyaplosiny.sk

Pred montážou plošiny musí odberateľ zabezpečiť elektrický prívod a jeho revíziu pre plošinu. Elektrický prívod obsahuje:

1. Elektrický prívod pre plošinu 3x400 V, päťžilová sústava
 - kábel CYKY 5 C x 2,5
 - 3 fázový hlavný vypínač s uzamykateľnou vypnutou polohou
 - 3 fázový istič 6A až 16A – motorový (napr. B3/10A)
 - 3 fázová prúdový chránič – 0,03A (napr. FIF 25/4/0,03)
2. Elektrický prívod zásuvkový pre plošinu 230 V, trojžilová sústava
 - kábel CYKY 3C x 2,5
 - 1 fázový istič 10A
 - Stačí zásuvka do 5 m
3. Elektrický prívod svetelný pre plošinu 230 V, trojžilová sústava
 - kábel CYKY 3C X 1,5
 - 1 fázový istič 6A
 - (Nezávislý prívod od iného ističa, ako od plošiny.)

Ak je miesto plošiny dostatočne osvetlené stávajúcim osvetlením, bod 3 nie je potrebný.

Poloha a dĺžka elektrických káblov bude dohodnutá spoločne medzi dodávateľom a odberateľom podľa konkrétnych podmienok umiestnenia plošiny.

Pri umiestnení plošiny u súkromnej osoby vyžaduje dodávateľ realizáciu elektrického prívodu len podľa bodu č.1.

Vyhotovenie elektrického prívodu a osadenie prístrojov si objednajte u elektromontážnej firmy. Súčasne si zabezpečte revíziu el. prívodu a kópiu protokolu z revízie nám zašlite. Je povinnou súčasťou dokumentácie plošiny.

Vyhotovenie elektrického prívodu je odberateľ povinný nahlásiť dodávateľovi min. 5 dní pred dohodnutým termínom montáže. V prípade nesprávneho alebo neúplného elektrického prívodu budú vzniknuté viacnásobky účtované odberateľovi po montáži.

Odberateľ dodá SPIG-u kópie:

- Protokol o určení vonkajších vplyvov (je súčasťou projektovej dokumentácie každého objektu)
- Protokol o revízii elektrického prívodu k plošine, (stačí vybrať z revízie el. inštalácie objektu kópia titulnej strany a list revízie el. prívodu)

Pokiaľ si odberateľ nevie zabezpečiť elektrický prívod, môže ho na základe dodatku k zmluve zabezpečiť dodávateľ. Cena bude stanovená pri obhliadke a posúdení podmienok realizácie elektrického prívodu.

www.vytahyaplosiny.sk

ELEKTRICKÝ PRÍVOD PRE PLOŠINY PRE IMOBILNÉ OSOBY S NOSNOSŤOU DO 1500 KG ZVISLÉ

www.vytahyaplosiny.sk

Pred montážou plošiny musí odberateľ zabezpečiť elektrický prívod a jeho revíziu pre plošinu. Elektrický prívod obsahuje:

1. Elektrický prívod pre plošinu 3x400 V, päťžilová sústava
 - kábel CYKY 5 C x 2,5
 - 3 fázový hlavný vypínač s uzamykateľnou vypnutou polohou
 - 3 fázový istič 16A – motorový (záberový prúd je 76A)
 - 3 fázová prúdový chránič – 0,03A (napr. FIF 25/4/0,03)
2. Elektrický prívod zásuvkový pre plošinu 230 V, trojžilová sústava
 - kábel CYKY 3C x 2,5
 - 1 fázový istič 10A
 - Stačí zásuvka do 5 m
3. Elektrický prívod svetelný pre plošinu 230 V, trojžilová sústava
 - kábel CYKY 3C X 1,5
 - 1 fázový istič 6A
 - (Nezávislý prívod od iného ističa, ako od plošiny.)

Ak je miesto plošiny dostatočne osvetlené stávajúcim osvetlením, bod 3 nie je potrebný.

Poloha a dĺžka elektrických káblov bude dohodnutá spoločne medzi dodávateľom a odberateľom podľa konkrétnych podmienok umiestnenia plošiny.

Pri umiestnení plošiny u súkromnej osoby vyžaduje dodávateľ realizáciu elektrického prívodu len podľa bodu č.1.

Vyhotovenie elektrického prívodu a osadenie prístrojov si objednajte u elektromontážnej firmy. Súčasne si zabezpečte revíziu el. prívodu a kópiu protokolu z revízie nám zašlite. Je povinnou súčasťou dokumentácie plošiny.

Vyhotovenie elektrického prívodu je odberateľ povinný nahlásiť dodávateľovi min. 5 dní pred dohodnutým termínom montáže. V prípade nesprávneho alebo neúplného elektrického prívodu budú vzniknuté viacnásobky účtované odberateľovi po montáži.

Odberateľ dodá SPIG-u kópie:

- Protokol o určení vonkajších vplyvov (je súčasťou projektovej dokumentácie každého objektu)
- Protokol o revízii elektrického prívodu k plošine, (stačí vybrať z revízie el. inštalácie objektu kópia titulnej strany a list revízie el. prívodu)

Pokiaľ si odberateľ nevie zabezpečiť elektrický prívod, môže ho na základe dodatku k zmluve zabezpečiť dodávateľ. Cena bude stanovená pri obhliadke a posúdení podmienok realizácie elektrického prívodu.

www.vytahyaplosiny.sk

ELEKTRICKÝ PRÍVOD PRE PLOŠINY PRE IMOBILNÉ OSOBY S NOSNOSŤOU DO 5000 KG ZVISLÉ

www.vytahyaplosiny.sk

Pred montážou plošiny musí odberateľ zabezpečiť elektrický prívod a jeho revíziu pre plošinu. Elektrický prívod obsahuje:

1. Elektrický prívod pre plošinu 3x400 V, päťžilová sústava
 - 5 kW, 10,3A
 - kábel CYKY 5 C x 2,5
 - 3 fázový hlavný vypínač s uzamykateľnou vypnutou polohou
 - 3 fázový istič 16A – motorový (záberový prúd je 76A)
 - 3 fázový prúdový chránič – 0,03A (napr. FIF 25/4/0,03)
2. Elektrický prívod zásuvkový pre plošinu 230 V, trojžilová sústava
 - kábel CYKY 3C x 2,5
 - 1 fázový istič 10A
 - Stačí zásuvka do 5 m
3. Elektrický prívod svetelný pre plošinu 230 V, trojžilová sústava
 - kábel CYKY 3C X 1,5
 - 1 fázový istič 6A
 - (Nezávislý prívod od iného ističa, ako od plošiny.)

Ak je miesto plošiny dostatočne osvetlené stávajúcim osvetlením, bod 3 nie je potrebný.

Poloha a dĺžka elektrických káblov bude dohodnutá spoločne medzi dodávateľom a odberateľom podľa konkrétnych podmienok umiestnenia plošiny.

Pri umiestnení plošiny u súkromnej osoby vyžaduje dodávateľ realizáciu elektrického prívodu len podľa bodu č. 1.

Vyhotovenie elektrického prívodu a osadenie prístrojov si objednajte u elektromontážnej firmy. Súčasne si zabezpečte revíziu el. prívodu a kópiu protokolu z revízie nám zašlite. Je povinnou súčasťou dokumentácie plošiny.

Vyhotovenie elektrického prívodu je odberateľ povinný nahlásiť dodávateľovi min. 5 dní pred dohodnutým termínom montáže. V prípade nesprávneho alebo neúplného elektrického prívodu budú vzniknuté viacnáklady účtované odberateľovi po montáži.

Odberateľ dodá SPIG-u kópie:

- Protokol o určení vonkajších vplyvov (je súčasťou projektovej dokumentácie každého objektu)
- Protokol o revízii elektrického prívodu k plošine, (stačí vybrať z revízie el. inštalácie objektu kópia titulnej strany a list revízie el. prívodu)

Pokiaľ si odberateľ nevie zabezpečiť elektrický prívod, môže ho na základe dodatku k zmluve zabezpečiť dodávateľ. Cena bude stanovená pri obhliadke a posúdení podmienok realizácie elektrického prívodu.

www.vytahyaplosiny.sk

Prevádzka:

SPIG , s.r.o.

Študentská 12 ,

960 01 Zvolen

Tel.:045 540 0388,

Fax:045 533 0300,

e-mail: spig@spig.skwww.vytahyaplosiny.sk<http://www.spig.sk/>**Technické oddelenie:**

Tel.: 045 54 00388,

mobil: 0905 649 546,

e-mail: slabina@spig.sk**Obchodné oddelenie:**

Tel.:045 540 0388,

Fax:045 533 0300,

mobil:0903 221 795,

e-mail: spig@spig.sk